

L'analyse d'eau effectuée par notre laboratoire dans le cadre de l'autocontrôle sur un échantillon prélevé le **vendredi 6 août**, sur le **branchement de la Mairie de Gamsheim**, révèle la contamination de l'eau par **1 Entérocoque**, les autres prélèvements effectués le même jour sont bons.

Dès aujourd'hui, nous allons procéder à une **désinfection ponctuelle du réservoir**, ainsi qu'à une **correction de l'injection de chlore pour atteindre 0,50 mg/l** au Puits n° 1 durant une semaine.

Des gênes liées au goût ou à l'odeur de chlore pourront être ressenties ponctuellement sur l'ensemble des communes.

Une purge du branchement concerné sera également effectué demain.

Des analyses de recontrôle sont prévues en fin de semaine.